



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Váš dopis zn. Č.j.
MHMP-064929/2005/OZP/VI/EIA/131-2/Be

Vyřizuje/ linka Datum
Ing. Beranová/ 4443 29. 5. 2005

ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ

podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen zákon)

Identifikační údaje:

Název: Nádrže LPH Letiště Praha - Ruzyně

Zařazení záměru dle zákona: Bod 10.4, kategorie II, příloha č. 1

Skladování vybraných nebezpečných látek (vysoce toxických, toxických, zdraví škodlivých, žíravých, dráždivých, senzibilujících, karcinogenních, mutagenních, toxických pro reprodukci, nebezpečných pro životní prostředí) a pesticidů v množství nad 1 t; kapalných hnojiv, farmaceutických výrobků, barev a laků v množství nad 100 t.

Charakter záměru: Předmětem oznámení je stavba 2 ks nádrží pro skladování leteckých pohonných hmot (leteckého petroleje JET A1) v Centrálním skladu leteckých pohonných hmot (LPH) v severní části areálu mezinárodního letiště Praha – Ruzyně. Slouží k zásobování letiště. Letecký petrolej se ve stávajícím skladu převážně skladuje ve třech nadzemních zásobnících. Záměr je navržen v jedné variantě.

Kapacita (rozsah) záměru: Nádrže mají objem 1 700 m³ (1 377 t) LPH

Roční kapacita lze charakterizovat následujícími údaji:

předpokládaný celkový obrat - rok 2006:	431 000 m ³ = 349 110 t LPH
z toho 2 nové nádrže:	172 800 m ³ = 139 968 t LPH
rok 2010:	539 000 m ³ = 436 590 t LPH
z toho 2 nové nádrže:	215 600 m ³ = 174 636 t LPH

Umístění: kraj: Praha
obec: Praha
městská část: Praha 6
katastrální území: Ruzyně

Zahájení stavby: 2005

Ukončení stavby: 2006

Oznamovatel: Česká správa letišť, s.p.
K Letišti 6/1019
160 08 Praha 6
IČ: 62413376

Ing. Martin Kačur, generální ředitel

Souhrnné vypořádání připomínek:

K předloženému oznámení se v průběhu zjišťovacího řízení vyjádřily následující subjekty:

- hlavní město Praha
- Středočeský kraj
- městská část Praha 6
- Ministerstvo zdravotnictví
- Hygienická stanice hlavního města Prahy
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha
- odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy
- odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje
- odbor životního prostředí Městského úřadu Černošice
- odbor krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy.

Vyjádření obce Kněžves nebylo v zákonné lhůtě příslušnému úřadu doručeno

Jednotlivá vyjádření obsahují následující připomínky a podmínky k realizaci stavby:

Hlavní město Praha nemá závažné připomínky a konstatuje, že nepožaduje další posuzování vlivů na životní prostředí.

Středočeský kraj souhlasí se záměrem a nepožaduje další posuzování dle zákona

Městská část Praha 6 nepožaduje, aby záměr byl dále posuzován podle zákona a požaduje

- v následných stupních specifikovat prostory pro shromáždění odpadů a případných ostatních látek škodlivých vodám,
- po dobu výstavby upřesnit jednotlivé druhy a množství odpadů, včetně předpokládaného způsobu jejich odstranění nebo využití,
- zahrnout do aktualizovaného bezpečnostního programu rozšíření skladovací kapacity Centrálního skladu LPH,
- v případě úniku ropných látek musí být kontaminovaná zemina neprodleně odstraněna a uložena na lokalitě určené k tomuto účelu,
- rozpracovat preventivní organizační a technická opatření pro případ havárie.

Ministerstvo zdravotnictví souhlasí s oznámením a nepožaduje posouzení dle zákona.

Hygienická stanice hlavního města Prahy nemá připomínky.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze konstatuje, že záměr z aspektu ochrany veřejného zdraví není nutno dále rozpracovat a posuzovat dle zákona z důvodu, že nepředpokládá negativní ovlivnění zdraví obyvatel v širším okolí stavby.

Česká inspekce životního prostředí – oblastní inspektorát Praha uvádí, že žádá rekonstrukci trubního rozvodu LPH mezi stáčištěm a úložištěm v úseku, kde ochranný kanál není průchodný.

Odbor životního prostředí Magistrátu hlavního města Prahy nepožaduje pokračovat v hodnocení podle zákona. *Z hlediska nakládání s odpady* je upozorněno na určité nepřesnosti. *Z hlediska ochrany vod* se upozorňuje na nutnost nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, zkoušet těsnost nádrží určených pro skladování zvláště nebezpečných a nebezpečných látek. *Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu, lesů a lesního hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany přírody a krajiny a z hlediska myslivosti* je vyjádření bez připomínek.

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje pouze *z hlediska nakládání s odpady* upozorňuje, že je třeba, zvláště u nebezpečných odpadů, které budou v zařízení vznikat po uvedení do provozu, uvést v dalším stupni projektové dokumentace místa shromažďování nebezpečného odpadu, která musí odpovídat kapacitně i svým zabezpečením. Z hlediska dalších složkových zákonů není Krajský úřad Středočeského kraje dotčeným orgánem nebo nemá připomínky.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Černošice nemá *z hlediska vodního hospodářství, ochrany přírody, odpadového hospodářství a ochrany ZPF* připomínky. Konstatuje, že nevyžaduje další posouzení a s předloženým oznámením souhlasí.

Odbor krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy nemá žádné připomínky či požadavky.

Obec Kněžves se v zákonné lhůtě nevyjádřila.

Příslušný úřad v rámci zjišťovacího řízení dospěl k závěru, že připomínky uplatněné v jednotlivých vyjádřeních jsou řešitelné v navazujících řízeních.

Závěr:

Záměr „Nádrže LPH Letiště Praha - Ruzyně“ naplňuje dikci bodu 10.4, kategorie II, přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Proto bylo dle § 7 citovaného zákona provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr bude posuzován podle citovaného zákona.

Na základě provedeného zjišťovacího řízení dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr

„Nádrže LPH Letiště Praha - Ruzyně“

n e b u d e p o s u z o v á n

podle citovaného zákona a je nezbytné v navazujících řízeních dodržet opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů navržená v oznámení záměru a zohlednit připomínky uvedené v jednotlivých vyjádřeních.

Závěr zjišťovacího řízení nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.

Magistrát hl. m. Prahy
Odbor životního prostředí
Mariánské nám. 2
Praha
J. Dobiasova
JUDr. Helena **D o b i á š o v á**
ředitelka odboru

Přílohy:

- vyjádření hlavního města Prahy
- vyjádření Středočeského kraje
- vyjádření městské části Praha 6
- vyjádření Ministerstva zdravotnictví
- vyjádření Hygienické stanice hlavního města Prahy
- vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze
- vyjádření České inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Praha
- vyjádření odboru životního prostředí Magistrátu hl. m. Prahy
- vyjádření odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje
- vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Černošice
- vyjádření odboru krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy